



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой
(наименование органа государственного надзора)

636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная 10, строение 1, тел. 838259-5-25-82,
e-mail: gpn_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 19/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 4 городского округа
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" в лице директора Рябченко Галины
Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от «29» мая 2017 года № 19

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 час. 00 мин. 02 июня 2017 г. по 11 час. 00 мин. 20 июня 2017 г., и.о. начальника ОН-ДиПР г.Стрежевой УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области Гареевым Альбертом Загитовичем, проведена плановая выездная проверка, муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов", расположенного по адресам: 636780 Томская область, город Стрежевой, 4 микрорайон, д. 458; 636780 Томская область, город Стрежевой, 4 микрорайон, д. 458, строение 1; 636780 Томская область, город Стрежевой, 4 микрорайон, д. 458, строение 2;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Рябченко Галиной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен-

		пасности, требования которого (-ых) нарушены	сти	ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>В электроцитовую установлена дверь без учета показателей предела огнестойкости.</p> <p>Необходимо: установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП 4.13130.2013.</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	
2	<p>Декоративное покрытие пола в актовом зале выполнены с использованием отделочных материалов без учета показателей пожарной опасности этих материалов с более высоким классом пожарной опасности, чем класс КМ2 (линолеум).</p> <p>Необходимо: предусмотреть применение декоративной отделки не выше класса пожарной опасности чем класс КМ2.</p>	<p>ч.6 ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	
3	<p>Пожарный шкаф в актовом зале выполнен из горючего материала.</p> <p>Необходимо: произвести замену пожарного шкафа в соответствии с ГОСТ Р 51844-2001.</p>	<p>п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; ГОСТ Р 51844-2001 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	
4	<p>Не все помещения, где требуется, защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (серверная, кладовая класса занятий по трудам).</p> <p>Необходимо: произвести монтаж дымовых пожарных извещателей.</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 приложение А п.п. А.4, А.10, таблица А.1 п. 9, таблица А.3 п.п. 5.2, 38;</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	
5	<p>В кладовой класса занятий по трудам эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.</p> <p>Необходимо: оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.</p>	<p>подп. «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;</p>	<p>до 10.00 20 ноября 2017 г.</p>	

7	Эвакуационный выход из танцевального зала закрыт и не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа. Необходимо: обеспечить возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа.	п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	до 10.00 20 ноября 2017 г.	
8	Не в каждом защищаемом помещении установлены не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ» (помещение для хранения лыж). Необходимо: произвести монтаж дымовых пожарных извещателей.	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2;	до 10.00 20 ноября 2017 г.	
9	В помещении для хранения (стоянки) транспорта хранятся тары из-под горючего, а также горючее и масла. Необходимо: в гараже запретить хранение тары из-под горючего, а также горючее и масла.	подп. «е» п. 249 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	до 10.00 20 ноября 2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНДиПР г. Стрежевой УНДиПР ГУ МЧС
России по Томской области Гареев Альберт Загитович

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)

(подпись)


«20» июня 2017г.

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным
изучением отдельных предметов" Рябченко Галина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» июня 2017г.



(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, №факса с приложением распечатки)

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99

