

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №4 городского округа Стрежевой
с углубленным изучением отдельных предметов»

П Р И К А З

20.06.2017

№ 256

*О выполнении предписания
«Об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности»*

Во исполнение предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный пожарный надзор № 19/1/1 от 20.06.2017г., с целью устранения выявленных нарушений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности.

№п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1.	Установить в электрощитовую противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее ЕТ 30	сентябрь, 2017г.	Рябченко Г.Н., директор Сазонова Н.В., начальник ХО
2.	Восстановить сертификат на декоративное покрытие пола в актовом зале (линолеум - не выше класса пожарной опасности чем класс КМ 2)	сентябрь, 2017г.	Сазонова Н.В., начальник ХО Перовская Ю.А., специалист по ОТ и ТБ
3.	Произвести замену пожарного шкафа в соответствии с ГОСТ Р 51844-2001	ноябрь, 2017г.	Сазонова Н.В., начальник ХО Перовская Ю.А., специалист по ОТ и ТБ
4.	Произвести монтаж дымовых пожарный извещателей в серверной и кладовой класса занятий по трудам	ноябрь, 2017г.	Рябченко Г.Н., директор Сазонова Н.В., начальник ХО
5.	Оборудовать колпаком (рассеивателем) светильник в кладовой класса занятий по трудам	сентябрь, 2017г.	Сазонова Н.В., начальник ХО
6.	Обеспечить возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри танцевального зала (без ключа): - произвести установку шпингалета; - обеспечить наличие ключа от эвакуационной двери в тир	сентябрь, 2017г.	Сазонова Н.В., начальник ХО Перовская Ю.А., специалист по ОТ и ТБ

7.	Установить в помещении для хранения лыж не менее 2-х пожарных извещателей	ноябрь, 2017г.	Рябченко Г.Н., директор Сазонова Н.В., начальник ХО Перовская Ю.А., специалист по ОТ и ТБ
8.	Издать приказ, отправить письмо в ООО СТЭС с содержанием недопустимости хранения тары из под горючего, а также горючего и масла в помещении гаража		Рябченко Г.Н., директор Сазонова Н.В., начальник ХО

2. Начальнику ХО Сазоновой Н.В.. предоставить в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы в г. Стрежевой, находящемся по адресу: 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 10, строение 1 в течение одного месяца информацию об исполнении пунктов Предписания.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Г.Н. Рябченко

С приказом ознакомлены:

Перовская Ю.А.

Сазонова Н.В.