



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой
(наименование органа государственного надзора)

636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная 10, строение 1, тел. 838259-5-25-82,
e-mail: gpn_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 2/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 4 городского округа
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" в лице директора Стрюк Светланы
Алексеевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы
г.Стрежевой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от «15» января
2019 года № 2

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в пе-
риод с 11 час. 00 мин. 21 января 2019 г. по 14 час. 30 мин. 13 февраля 2019 г., начальником ОН-
ДиПР г.Стрежевой УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области (главным государственным
инспектором г. Стрежевой Томской области по пожарному надзору) Гареевым Альбертом Загито-
вичем, проведена плановая выездная проверка муниципального общеобразовательного учрежде-
ния " Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных
предметов", расположенного по адресу: 636780 Томская область, город Стрежевой, 4 микрорайон,
д. 458 (здание школы)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4
городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Стрюк Светланой
Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	Линии связи между техническими средствами автоматической установки пожарной сигнализации не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Выбор электрических проводов и кабелей, способов их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен без учета требований ГОСТ 31565-2012 (тип исполнения примененных кабельных изделий не FRLSLTx, FRHFLTx)	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	до 10.00 13.01.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР г. Стрежевой УНДиПР ГУ МЧС России по
Томской области (главный государственный инспектор
г.Стрежевой Томской области по пожарному надзору)
Гареев Альберт Загитович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«13» февраля 2019 г.