

Муниципальное учреждение
«Средняя школа № 4 городского округа
Стрежевой с углубленным изучением
отдельных предметов»
✉ 636785, Томская область,
г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 458
☎ / факс: (382-59) 5-76-32
✉ E-mail:shkola4@guostrj.ru

12.04.2021г. № 157

Государственному инспектору ОНД и ПР
г. Стрежевой УНД и ПР ГУ МЧС России
по Томской области

И.В.Каширину.

Уважаемый Иван Витальевич!

Сообщаем Вам, что рассмотрев Представление от 25.03.2021г. № 17 нами составлен план по устранению недостатков и замечаний выявленных в ходе проверки, и уже ведется работа по обеспечению пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения по предписанию.	Планируемый срок выполнения работ.	Результат.
1.	Не все помещения, где требуется, защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (помещение с холодильным оборудованием в пищеблоке, кабинет специалиста по закупкам на 3м этаже).	25.03.2022 г.	26.03.2021 г.	Выполнено
2.	Высота эвакуационного выхода из танцевального зала непосредственно на улицу, не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно составляет 1,7 метра при необходимой высоте не менее 1,9 м.	25.03.2022 г.	Июнь – август 2021г.	
3.	В танцевальном зале (цокольный этаж) применяются декоративно-отделочные материалы для покрытия стен без учета показателей класса пожарной опасности.	25.03.2022 г.	Июнь – август 2021г.	
4.	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, а именно, демонтированы дымовые извещатели пожарные в помещении технического персонала на 4-м этаже, при срабатывании двух пожарных извещателей дымовых в кабинете музыки, а также при активации	25.03.2022 г.	29.03.2021г.	Выполнено

	извещателя пожарного ручного, сигнал на прибор приемно-контрольный не поступает, система оповещения и управления эвакуацией людей не включается.				
5.	Помещение серверной (на 3-м этаже) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема не ниже 2-го типа, допускается хранение сторонних горючих веществ и материалов.	25.03.2022 г.	31.01.2022 г.		
6.	Инструкция по пожарной безопасности утверждена без учета требований, установленных разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.	25.03.2022 г.	29.03.2021г.		Приведена в соответствии с требованием.
7.	К работам на объекте защиты допускаются работники, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (работники пищеблока).	25.03.2022 г.	29.03.2021г.		Выполнено (проведён инструктаж с работниками столовой)
8.	В помещении архива в приёмной директора, подсобном помещении в актовом зале, комнате для хранения спортивного инвентаря в спортивном зале, в складских помещениях, расположенных на цокольном этаже в районе гардероба эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильников.	25.03.2022 г.	Июнь – июль 2021г. (архив, акт.зал, комната для хранения спортивного инвентаря)		30.03.2021г. в складских помещениях выполнено.
9.	Повсеместно допускается фиксирование samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.	25.03.2022 г.	29.03.2021г.		Выполнено
10.	Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (складские помещения, расположенные на цокольном этаже).	25.03.2022 г.	Июнь – июль 2021г.		

11.	Руководителем организации не организована проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах системы вентиляции, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	25.03.2022 г.	Май – июль 2021г.	
12.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Данные работы должны проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	25.03.2022 г.	Размещение информации в электронном магазине о закупке https://www.rts-tender.ru/ до 22.04.2021г. Заключение договора 26.04.2021г. с ООО «Комплексные инженерные системы» на обслуживание вентиляционной системы в период с. Начало работ с 01.05.21г.	
13.	Помещение вентиляционной (на цокольном этаже) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1 -го типа с заполнением проема не ниже 2-го типа.	25.03.2022г.	31.01.2022 г.	

Директор



С.А.Стрюк