



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой
(наименование органа государственного надзора)

636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная 10, строение 1, тел. 838259-5-25-82,
e-mail: gpn_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 19/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 4 городского округа
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" в лице директора Рябченко Галины
Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от «29» мая 2017 года № 19

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 час. 00 мин. 02 июня 2017 г. по 11 час. 00 мин. 20 июня 2017 г., и.о. начальника ОН-ДиПР г.Стрежевой УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области Гареевым Альбертом Загитовичем, проведена плановая выездная проверка, муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов", расположенного по адресам: 636780 Томская область, город Стрежевой, 4 микрорайон, д. 458; 636780 Томская область, город Стрежевой, 4 микрорайон, д. 458, строение 1; 636780 Томская область, город Стрежевой, 4 микрорайон, д. 458, строение 2;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Рябченко Галиной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен-