

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Томской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Стрежевой
(место составления акта)

«13» февраля 2019 г.
(дата составления акта)
14.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2

По адресу/адресам: 636780 Томская область, город Стрежевой 4 микрорайон, д. 458 (здание школы)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области № 2 от 15 января 2019 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы г. Стрежевой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор Стрюк С.А. 15.01.2019 г. 11 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник ОНДиПР г. Стрежевой УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области (главный государственный инспектор г. Стрежевой Томской области по пожарному надзору) Гареев Альберт Загитович, эксперты не привлекаются

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Стрюк Светлана Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Линии связи между техническими средствами автоматической установки пожарной сигнализации не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Выбор электрических проводов и кабелей, способов их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен без учета требований ГОСТ 31565-2012 (тип исполнения примененных кабельных изделий не FRLSLTx, FRHFLTx) (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»);

2. Установки и системы противопожарной защиты объекта (ПАК «Стрелец-Мониторинг») смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390).

Лицами, допустившими нарушения, являются: специалист по ОТ и ТБ Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Перовская Юлия Александровна; Общество с ограниченной ответственностью «Системкомплекс»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежевой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки № 2 от 15 января 2019г., предписание № 2/1/1 от «13» февраля 2019г., административный протокол на должностное лицо по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.


Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНДиПР г. Стрежевой УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области (главный государственный инспектор г. Стрежевой Томской области по пожарному надзору) Гареев Альберт Загитович

«13» февраля 2019г. 


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов" Стрюк Светлана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» февраля 2019г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99

